



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

**ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

(ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)  
426039, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 55, т. (3412) 44-22-62, ф. (3412) 44-22-64  
E-mail: [udm@zural.gosnadzor.ru](mailto:udm@zural.gosnadzor.ru), <http://www.zural.gosnadzor.ru>

г. Глазов

“ 28 ” апреля 20 18 г.  
10 ч 00 м.

**Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица –  
Государственного казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской  
Республики «Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с  
ограниченными возможностями»**

**№ 105/25э-18**

По адресу: 427626, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 50.

*на основании:* распоряжения заместителя руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Б.И.Шапкина, о проведении плановой выездной проверки №1873-рп от 03.04.2018,

*была проведена плановая выездная проверка в отношении:*

Государственного казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, Учреждение),  
ИНН 1829907106.

*Дата и время проведения:*

с «09» апреля 2018 г. по «28» апреля 2018г.

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня /16 часов

*Акт составлен:* Западно-Уральским управлением Ростехнадзора;

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

Директор Глазовского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Широбокова Татьяна Павловна \_\_\_\_\_ 03 апреля 2018г.  
13 ч.00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

**Лицо, проводившее проверку:**

Баженов Дмитрий Александрович, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

**При проведении проверки присутствовал представитель Глазовского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями:**

- Блинов Андрей Юрьевич – заместитель директора.

**В ходе проведения проверки установлено:**

Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями осуществляет деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики №84 от 20 февраля 2015г. Учреждение возглавляет директор. Приказом Минсоцзащиты УР №716-к от 24.12.2013. директором учреждения назначена Широбокова Татьяна Павловна.

Юридический адрес: 427626, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская, 50.

т/ф. 8(34141) 5-36-50, ИНН 1829907106, ОГРН 1021801093049

Штатным расписанием, утвержденным Приказом по учреждению № 2 от 09.01.2018. в организации предусмотрено 84,85 единиц персонала.

Электроснабжение учреждения осуществляется в соответствии с государственным контрактом № Г5792 от 23.03.18. по кабельным линиям 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-148, состоящей на балансе и в эксплуатационной ответственности Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии», от ТП-10, состоящей в эксплуатационной ответственности ООО «ТрансЭлектроСеть».

В эксплуатационной ответственности центра находятся: КЛ-0,4 кВ питающих сетей общей протяженностью 0,685 км; вводно-распределительное устройство 0,4 кВ, осветительные установки, технологическое электрооборудование 0,4 кВ кухни, лечебных, производственных и служебных помещений, переносное электрооборудование номинальным напряжением до 380 В.

Электроснабжение электроприемников учреждения выполнено по II-й категории надежности.

Потребление электрической энергии за 2017 год составило 49,5 тыс. кВтч.

Эксплуатацию электроустановок осуществляет собственный электротехнический персонал учреждения.

Ответственным за электрохозяйство реабилитационного центра назначен заместитель директора Блинов Андрей Юрьевич, IV группа по электробезопасности, проверку знаний проходил в комиссии Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

В соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности учреждение относится к организациям, проводящим мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемым полностью или частично за счет средств бюджета Удмуртской Республики.

В организации разработана программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015-2020 гг., утвержденная директором учреждения 15.02.2015г.

Здание реабилитационного центра оснащено необходимыми приборами учета электрической, тепловой энергии, воды.

Первое энергетическое обследование учреждения проведено АНО «Агентство по энергосбережению УР» (СРО НП «ТЭК Эксперт»), в результате которого оформлен энергетический паспорт рег. № 002-08-2011-610 от октября 2011 года.

Учреждением ежегодно, в установленном порядке, предоставляется информация об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (энергодекларация) в Минэнерго России.

Лицом, ответственным за проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждения в соответствии с приказом № 32 от 11.01.2016г. назначен заместитель директора Блинов А.Ю.

В ходе проведения проверки нарушений обязательных требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, установленных федеральными законами, нормативно-правовыми актами, нормативно-техническими документами, не выявлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами и нормативно-технической документацией (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, допустившие нарушения
	В организации при эксплуатации электроустановок нарушаются требования правил технической эксплуатации, правил по охране труда и других нормативно-технических документов, а именно:		
1.	Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство учреждения.	п. 1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго России №6 от 13.01.2003, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22.01.2003 (далее по тексту – ПТЭЭП)	Заместитель директора Блинов А.Ю.
2.	Не обеспечивается своевременное и качественное проведение профилактических измерений сопротивления изоляции кабельных линий питающих сетей 0,4 кВ, о чем свидетельствует отсутствие подтверждающих протоколов измерений.	п. 1.2.2, Приложение 3 ПТЭЭП	Заместитель директора Блинов А.Ю.
3.	Не регламентированы взаимоотношения с оперативным персоналом энергоснабжающих организаций.	п. 1.5.15. ПТЭЭП.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
4.	Не выполнено разграничение электрических сетей резервного питания от ТП-10 по балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между учреждением и энергоснабжающей организацией.	п. 1.8.1. ПТЭЭП.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
5.	Не обеспечивается охрана труда электротехнического персонала при производстве работ в действующих электроустановках, выполняемых по нарядам и распоряжениям, о чем свидетельствует отсутствие в учреждении организационно-распорядительного документа о предоставлении работникам прав выдающего наряд, допускающего, отсутствие записей в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям,	п. 1.2.6, 1.7.1, 1.7.2, 1.7.5, 1.8.2, 1.8.9. ПТЭЭП, п. 1.2, 5.1, 5.12, 7.2, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации	Заместитель директора Блинов А.Ю.

	свидетельствующих о выполнении технических мероприятий по обеспечению безопасности работ с указанием необходимых отключений.	Приказ от 24 июля 2013 г. №328н, зарегистрированных Минюстом России 12 декабря 2013 г. №30593 (далее по тексту – ПОТЭУ).	
6.	Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, не содержит указаний о порядке уведомления вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании.	п. 8.5. ПОТЭУ.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
7.	В инструкции по ОТ №204-17 для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования не изложены требования охраны труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п. 8.6. ПОТЭУ.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
8.	Переносные, передвижные электроприемники, элементы вспомогательного оборудования к ним не имеют инвентарных номеров, не подвергаются периодическим проверкам, о чем свидетельствует отсутствие журнала регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	п. 3.5.6, 3.5.10, 3.5.11 3.5.12 ПТЭЭП	Заместитель директора Блинов А.Ю.
9.	Не обеспечивается надлежащий контроль со стороны ответственного за электрохозяйство за наличием и своевременностью проверок средств защиты в электроустановках, а именно:		
9.1.	В местах хранения защитных средств в электроцитовой и в кабинете заместителя директора нет перечня средств защиты.	п. 1.3.9. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 года №261 (далее по тексту – ИПИ СЗ).	Заместитель директора Блинов А.Ю.
9.2.	В работе применяется двухполюсный указатель напряжения до 1000 В (инв. №3), не удовлетворяющий установленным требованиям (длина неизолированной части электродов-наконечников превышает 7 мм).	п. 1.7.3. ПТЭЭП, п. 2.4.25. ИПИ СЗ.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
9.3.	Электроустановки учреждения не укомплектованы переносным заземлением.	п. 1.2.6. ПТЭЭП, п. 1.4. ПОТЭУ, п. 1.2.3. ИПИ СЗ.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
9.4.	Диэлектрические ковры не подвергаются	п. 1.4.3, 2.12.9. ИПИ	Заместитель

	периодическим осмотрам, о чем свидетельствует отсутствие подтверждающих записей в журнале учета и содержания средств защиты.	СЗ.	директора Блинов А.Ю.
10.	Устройство подключения PEN-проводника питающей линии к шинам ВРУ-0,4 кВ здания учреждения не соответствует требованиям правил устройства электроустановок (совмещенный PEN-проводник питающего кабеля подключен к шине нулевого рабочего N-проводника).	п. 1.7.2. ПТЭЭП.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
11.	Не исключена возможность случайного прикосновения к токоведущим частям щитов: ЩОЗ от ЩВ1.1 гр.2, ЩС2 от ЩВ1.2 гр. 3 (не закреплены ограждения), ЩС1 от ЩВ 1.2 гр.2 (отсутствует ограждение).	п. 2.2.4. ПТЭЭП.	Заместитель директора Блинов А.Ю.
12.	Устройство сети питания переносных электроприборов в помещении №1 для пребывания детей не соответствует требованиям правил устройства электроустановок (сетевой фильтр со штепсельными розетками 220 В установлен на высоте от пола менее установленного норматива).	п. 1.7.2. ПТЭЭП.	Заместитель директора Блинов А.Ю.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 105/25э-18 от 28.04.2018.

Подпись лица, проводившего проверку:

Баженов Дмитрий Александрович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Удмуртской Республике Западно-Уральского управления Ростехнадзора.

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:

Директор Глазовского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями

Широбокова Татьяна Павловна  
28 апреля 2018г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)